

CIRCULAR N° 2

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE POZOS DE AGUA POTABLE”

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2.025

EXPTE. N° EG-1.716-2.025

La Presente circular tiene por objeto comunicar que en la **Licitación Pública N.º 12/2025, EXPTE N.º EG-1.716-2.025**, referente a la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE POZOS DE AGUA POTABLE”**, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, donde dice:

ARTÍCULO 2º: CARACTERÍSTICAS

El objeto del llamado a Licitación Pública es para la Contratación de Servicio de mantenimiento eléctrico destinado a la reparación, control y supervisión de los 14 pozos de abastecimiento de agua potable pertenecientes a la Municipalidad de Tupungato ubicados en los distintos distritos del Departamento.

No se contempla en la prestación del servicios la provisión de materiales e insumos que pudieran ser requeridos en caso de tener que realizarse reparaciones o reemplazos de equipamiento, los cuales proveerá el municipio con previa solicitud. Se requiere, además, que se realice un control periódico de todos los equipos eléctricos involucrados para realizar el mantenimiento preventivo de los mismos, con el objetivo de disminuir el riesgo de roturas que produzcan cortes en el suministro de agua potable a la población.

Debe decir:

ARTÍCULO 2º: CARACTERÍSTICAS

El objeto del llamado a Licitación Pública es para la Contratación de Servicio de mantenimiento eléctrico destinado a la reparación, control y supervisión de los 14 pozos de abastecimiento de agua potable pertenecientes a la Municipalidad de Tupungato ubicados en los distintos distritos del Departamento.

Se detalla las operaciones a realizar por el servicio eléctrico:

OPERACIONES DE SERVICIO ELÉCTRICO A COTIZAR DE LAS 14 PERFORACIONES DE ABASTECIMIENTO POBLACIONAL	
ITE M	DETALLE
1	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta la bomba de profundidad

2	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta la bomba de dosificación de Hipoclorito
3	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta la bomba hidroneumático
4	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta la bomba Rebombeo
5	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico principal
6	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico secundario
7	Mantenimiento eléctrico de Iluminación de Predio (perimetral e interno)
8	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta guardaniveles de Máxima
9	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico hasta guardaniveles de Mínima
10	Mantenimiento eléctrico del Sistema de Seguridad del predio de la perforación
11	Presentación de Plan de contingencia eléctrico y seguridad
12	Registro de contingencias
13	Plan de comunicación por contingencia eléctrica
14	Registro de intervenciones
15	Registro de colocación de material a reemplazar por falla
16	Registro de entrega de material reemplazado
17	Inspección puesta a tierra. Res SRT 900/2015
18	se incluyen cualquier tipo de imprevistos de fallas eléctricas

No se contempla en la prestación del servicios la provisión de materiales e insumos que pudieran ser requeridos en caso de tener que realizarse reparaciones o reemplazos de equipamiento, los cuales proveerá el municipio con previa solicitud. Se requiere, además, que se realice un control periódico de todos los equipos eléctricos involucrados para realizar el mantenimiento preventivo de los mismos, con el objetivo de disminuir el riesgo de roturas que produzcan cortes en el suministro de agua potable a la población.

